

Tóth Róbert Miklós
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00046
5000 Szolnok, Arany János utca 20.
Tel: 06/56/426-226, Fax: 06/56/513-395
E-mail: kozbeszerzes@karmentor.hu

Iktatószám: **KH-289/2017.**

Tárgy: *I. számú kiegészítő tájékoztatás válasz;
módosított ajánlattételi határidő
ajánlati dokumentáció I. számú módosítása*

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal középületeinek kiemelt épületenergiai fejlesztését eredményező KEHOP-5.2.2-16-2016-00057 konstrukciós pályázathoz kapcsolódó 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám, Hrsz.:3073 alatti ingatlan kivitelezési feladatainak ellátása” mellyel kapcsolatban *I. számú kiegészítő tájékoztatásunkat, a módosított ajánlattételi határidőt* , valamint az *ajánlati dokumentáció I. számú módosítását* az alábbiakban adjuk meg:

<p style="text-align: center;">I. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS - VÁLASZ 2017.11.16-án érkezett kérdés, iktatószám: KH-279/2017.</p>

1. KÉRDÉS

Nyílászáró konszignáció AB-05 konszignáció szerint és költségvetési kiírás szerint 70 db. Az alaprajzi jelölésen eltérés mutatkozik. Kérjük az ellentmondás feloldását.

VÁLASZ:

Az alaprajzi jelölés a megfelelő, összesen 113db nyílászáró beszerelése szükséges. Ajánlatkérő egy módosított konszignációt küld meg Ajánlattevők részére.

A 2017. november 07-én a műszaki specifikáció részeként (V. fej. Műszaki dokumentáció/Építészet/Konszignációk) megküldött **SZOLNOK-IGÜGY-TERV-20170220-JAV-AB05** dokumentum hatályát veszti.

Helyette a jelen levél mellékleteként megküldött dokumentum az irányadó:

1. I. mód SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AB05ABLAK

2. KÉRDÉS

1 db nyílászáró – ajtó – a földszinten AJ02 jelölése nem egyértelmű. A terven 2 db, a költségvetésben 1 db szerepel.

VÁLASZ:

A terv szerinti darabszám beszerelése szükséges. Ajánlatkérő kéri a munkálatok során a mellékelt csatolt 1db AJ02* (150*295) és az eredetileg megküldött 1db AJ02 (145*290) nyílászárók beszerelésért.

Ajánlatkérő egy további dokumentummal egészíti ki a (V. fej. Műszaki dokumentáció/Építészet/Konszignációk) mappát :

2. [_I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AJ02#AJTÓ](#)

3. KÉRDÉS

AB14 jelű nyílászáró konszignáció és terven jelölt jelölés nem egyezik. Kérjük a db szám pontosítását.

VÁLASZ:

A terv szerinti 2 darabszám beszerelése szükséges.

A 2017. november 07-én a műszaki specifikáció részeként (V. fej. Műszaki dokumentáció/Építészet/Konszignációk) megküldött **SZOLNOK-IGÜGY-TERV-20170220-JAV-AB14** dokumentum hatályát veszti.

Helyette a jelen levél mellékleteként megküldött dokumentum az irányadó:

3. [_I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AB14ABLAK](#)

4. KÉRDÉS

Függönyfal rendszer ÜF-01 jelű konszignáció szerint mechanikus távirányítóval rendelkezik, műszaki leírás nyomógombos működtetést jelöl. Kérjük a működtetés egyértelmű meghatározását.

VÁLASZ:

Függönyfal rendszert ÜF-01 jelű konszignáció szerint mechanikus távirányítóval kell felszerelni.

5. KÉRDÉS

A tetőszinti alaprajzon szereplő napelemek száma nem egyezik a költségvetési kiírásban szereplő tételek mennyiségével. Kérjük, a pontos igény megadását.

VÁLASZ:

A beépítendő tetőszinti napelemek száma 76 db.

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (3) bekezdésének megfelelően módosítja a (V. fejr. Műszaki dokumentáció/ költségárazatlan170919/építésárazatlan) **SZOLNOK-ADY35-ÉPÍTÉS-ZET-20170829 -ÁRAZATLAN** dokumentumot az alábbiak szerint:

a) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban megjelölt módosításokat átvezette az Építészet árazatlan költségvetésében.

b) Továbbá, az árazatlan költségvetés kiegészítésre került az alábbiakkal:

15	44-012-1.1.1.3.2-0167021	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, Bukó-nyíló ablak, 5 kamrás PVC profil, uw<1,10 W/m2K, mérete: 100 x 160 cm, AB-06	3	db
----	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

A 2017. november 07-én a műszaki specifikáció részeként (V. fejr. Műszaki dokumentáció/ költségárazatlan170919/építésárazatlan) megküldött **SZOLNOK-ADY35-ÉPÍTÉS-ZET-20170829 -ÁRAZATLAN** dokumentum hatályát veszti.

Helyette a jelen levél mellékleteként megküldött dokumentum az irányadó:

I. mód_ SZOLNOK-ADY35-ÉPÍTÉS-ZET-20170904-ÁRAZATLAN

Kérjük, ajánlatukat a módosított dokumentumokat alapul véve készítsék el.

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlatkérő **2017. november 16-án**, a **KH-280/2017.** iktatószámú levélben foglaltak szerint a Kbt. 56. § (4) bekezdése, Kbt. 115. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő meghosszabbítását kezdeményezte.

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt, hogy az ajánlatok benyújtásának módosított határideje, illetve az ajánlatok felbontásának módosított időpontja az alábbi:

2017. november 30. 10:00 óra

Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől - csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig lehet benyújtani.

Kérjük, ajánlatukat szíveskedjenek jelen levelünk figyelembe vételével elkészíteni.

Szolnok, 2017. november 27.



Tisztelettel:

Tóth Róbert Miklós
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajtsromszám: 00046

Melléletek:

1. _I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AB05ABLAK
2. _I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AJ02#AJTÓ
3. _I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AB14ABLAK
- I. mód_SZOLNOK-ADY35-ÉPÍTÉSNET-20170904-ÁRAZATLAN